



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE
Comando Provinciale Pisa

Pisa, data del protocollo

DA COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PISA

A Sindaco di Castelfranco *di Setto*
A Sindaco di Santa Croce

Oggetto: Incendio deposito trattamento rifiuti.

Si comunica che squadra di questo Comando è intervenuta alle ore 5,55 circa, data odierna, in Castelfranco di Sotto, via Usciana 115/a è intervenuta a seguito incendio all'interno di uno degli immobili adibiti a trattamento e stoccaggio rifiuti di proprietà della Waste Recycling SpA con sede legale in Santa Croce sull'Arno via Lancioni,2.

All'interno di uno dei corpi di fabbrica sono stati interessati dall'incendio circa 15 mc. di materiale solido precedentemente sottoposto a triturazione per determinarne il compattamento per la successiva spedizione.

Dalle informazioni assunte nell'immediatezza dell'evento e dall'analisi dei luoghi si possono escludere cause dolose, si ritiene altresì che l'incendio possa essere stato innescato dalla presenza di scarti metallici all'interno dei rifiuti al momento delle operazioni di triturazione.

L'azienda risulta in regola con il disposto DPR151/11 e l'impianto di rivelazione ed allarme ha funzionato attivando anche gli EFC.

Dai formulari di identificazione rifiuto forniti dall'azienda sono stati rilevati i codici identificativi secondo la normativa europea, attraverso i quali si è potuto accertare la presenza di scarti di medicinali, materiali assorbenti di varia natura provenienti da lavorazioni di concerria, pertanto con presumibili presenze di sostanze chimiche di varia natura, carta catramata e cartucce toner per stampanti.

L'incendio ha determinato la fuoriuscita di fumi di combustione dei quali non è stata possibile determinare la natura, quantitativamente e qualitativamente.

Le operazioni di smassamento e minuto spegnimento sono terminate alle ore 11,30 circa.

Sul posto erano presenti i Carabinieri della Stazione di santa Croce, i sindaci dei Comuni di Castelfranco e Santa Croce s/Arno ed alle 10,30 sono giunti sul posto i tecnici ARPAT per i campionamenti del caso.

IL COMANDANTE PROVINCIALE

(Ing. Ugo D'Anna)

IL FUNZIONARIO DI SERVIZIO

Isp. Ant. Fabio Bargagna