

Tratti interessati dalla sostituzione delle tubazioni e allacciam  
A-B ml 130  
C-D ml 30

1-2-3 Allacciamenti da rifare

Al punto 2 necessita il rifacimento della tubazione a valle del  
dal punto di ubicazione del nuovo allacciamento fino all'interc  
tubazione esistente nel tratto d'intervento ( vedi elaborato gra

TUBAZIONE IN FC EXT 95  
PROF. SOPRA TUBO CM 80

ML 3.90 dal marciapiede

Tubazione in Pead 110  
Prof. sopra tubo cm 50

ML 3.30 circa dal bordo strada



**Tubo in Fc 95 ext  
Cm 80 da sopra tubo al piano  
asfalto**

**Tubo in Pead 110  
Cm 50 da sopra tubo al piano asfalto**

